



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Бурятия

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Димитрова, 5

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

отделение надзорной деятельности и профилактической работы
Кабанского района

управления надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование органа государственного пожарного надзора)

671200, Республика Бурятия, Кабанский район, с. Кабанск, ул. Юных Коммунаров, 40;
номер телефона: 8 (30138) 43-252; адрес электронной почты: kabanskgn@mail.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 12 / 3**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: *Муниципальному автономному дошкольному образовательному
учреждению Детский сад «Теремок» п. Селенгинск МО
«Кабанский район» Республика Бурятия*

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

– *Юридический адрес: 671247, Республика Бурятия, Кабанский район, п.
Селенгинск, мкрн. Березовый, 58*

– *Адрес (местоположение объектов) места осуществления контролируемым
лицом деятельности: 671247, Республика Бурятия, Кабанский район, п.
Селенгинск, мкрн. Березовый, 58*

Во исполнение решения: *начальника отделения надзорной деятельности и
профилактической работы Кабанского района управления надзорной деятель-
ности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Рес-
публике Бурятия (главного государственного инспектора Кабанского района Рес-
публики Бурятия по пожарному надзору) майора внутренней службы Волкова ИС
№ 12 от «09» февраля 2022 года*

в период с «11» февраля 2022 года по «25» февраля 2022 года

Начальником отделения надзорной деятельности и профилактической работы

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

Кабанского района управления надзорной деятельности и профилактической ра-
органа государственного пожарного надзора)

боты Главного управления МЧС России по Республике Бурятия (главным госу-
дарственным инспектором Кабанского района Республики Бурятия по пожар-
ному надзору), майором внутренней службы Волковым Иваном Сергеевичем

проведена: *выездная проверка*

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: *заведующий*
по административной хозяйственной части Муниципальным автономным
дошкольным образовательным учреждением Детский сад «Теремок» п.
Селенгинск МО «Кабанский район» Республики Бурятия – Климова М.Е.

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	<p><i>Не храниться техническая документация на системы противопожарной защиты.</i></p> <p><i>На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.</i></p>	<p><i>Основание: п. 54 правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 года.</i></p>	01.09.2022	
2.	<p><i>Размеры эвакуационного выхода 2-ой младшей группы не соответствуют требованиям.</i></p> <p><i>Минимальная ширина эвакуационных выходов из помещений и зданий должна быть не менее 1,2 метра при числе эвакуирующихся через</i></p>	<p><i>Основание: п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.</i></p> <p><i>п. 4.2.18 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и</i></p>	01.09.2022	

	<p>указанные выходы более 15 человек.</p> <p>Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 метра</p>	<p>выходы.</p> <p>ст. 6 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года №123-ФЗ,</p>		
3.	<p>Основание: п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.</p> <p>п. 4.2.18 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.</p> <p>ст. 6 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года №123-ФЗ,</p>	<p>Размеры эвакуационного выхода под лестничным маршем возле группы «Гномик» не соответствуют требованиям. (ширина 1,07 метра)</p> <p>Минимальная ширина эвакуационных выходов из помещений и зданий должна быть не мене 1,2 метра при числе эвакуирующихся через указанные выходы более 15 человек.</p> <p>Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 метра.</p>	01.09.2022	
4.	<p>Основание: п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.</p> <p>п. 4.2.18 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.</p> <p>ст. 6 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года №123-ФЗ,</p>	<p>Размеры запасного эвакуационного выхода группы «Гномик» не соответствуют требованиям.</p> <p>Минимальная ширина эвакуационных выходов из помещений и зданий должна быть не мене 1,2 метра при числе эвакуирующихся через указанные выходы более 15 человек.</p> <p>Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 метра.</p>	01.09.2022	
5.	<p>Размеры запасного эвакуационного выхода группы «Солнышко» не соответствуют требованиям.</p> <p>Минимальная ширина эвакуационных выходов из помещений и зданий должна быть не мене 1,2 метра при</p>	<p>Основание: п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.</p> <p>п. 4.2.18 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты.</p>	01.09.2022	

	<p>числе эвакуирующихся через указанные выходы более 15 человек.</p> <p>Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 метра.</p>	<p>Эвакуационные пути и выходы.</p> <p>ст. 6 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года №123-ФЗ,</p>		
6.	<p>Размеры запасного эвакуационного выхода группы «Колокольчик» не соответствуют требованиям.</p> <p>Минимальная ширина эвакуационных выходов из помещений и зданий должна быть не мене 1,2 метра при числе эвакуирующихся через указанные выходы более 15 человек.</p> <p>Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 метра.</p>	<p>Основание: п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.</p> <p>п. 4.2.18 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.</p> <p>ст. 6 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года №123-ФЗ,</p>	01.09.2022	
7.	<p>Размеры запасного эвакуационного выхода группы «Зайчики» не соответствуют требованиям.</p> <p>Минимальная ширина эвакуационных выходов из помещений и зданий должна быть не мене 1,2 метра при числе эвакуирующихся через указанные выходы более 15 человек.</p> <p>Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 метра.</p>	<p>Основание: п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.</p> <p>п. 4.2.18 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.</p> <p>ст. 6 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года №123-ФЗ,</p>	01.09.2022	
8.	<p>Основание: п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.</p> <p>п. 4.2.18 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.</p> <p>ст. 6 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной</p>	<p>Размеры запасного эвакуационного выхода группы «Капелька» не соответствуют требованиям.</p> <p>Минимальная ширина эвакуационных выходов из помещений и зданий должна быть не мене 1,2 метра при числе эвакуирующихся через указанные выходы более 15</p>	01.09.2022	

	<p>безопасности» от 22.07.2008 года №123-ФЗ,</p>	<p>человек. Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 метра.</p>		
9.	<p>Размеры запасного эвакуационного выхода помещения музея не соответствуют требованиям. Минимальная ширина эвакуационных выходов из помещений и зданий должна быть не мене 1,2 метра при числе эвакуирующихся через указанные выходы более 15 человек. Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 метра.</p>	<p>Основание: п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. п. 4.2.18 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. ст. 6 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года №123-ФЗ,</p>	01.09.2022	
10.	<p>Размеры запасного эвакуационного выхода группы «Колобок» не соответствуют требованиям. Минимальная ширина эвакуационных выходов из помещений и зданий должна быть не мене 1,2 метра при числе эвакуирующихся через указанные выходы более 15 человек. Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 метра.</p>	<p>Основание: п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. п. 4.2.18 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. ст. 6 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года №123-ФЗ,</p>	01.09.2022	
11.	<p>Размеры запасного эвакуационного выхода группы «Лучики» не соответствуют требованиям. Минимальная ширина эвакуационных выходов из помещений и зданий должна быть не мене 1,2 метра при числе эвакуирующихся через указанные выходы более 15 человек. Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 метра.</p>	<p>Основание: п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. п. 4.2.18 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. ст. 6 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</p>	01.09.2022	

		от 22.07.2008 года №123-ФЗ,		
12.	<p>Размеры запасного эвакуационного выхода группы «Сказка» не соответствуют требованиям.</p> <p>Минимальная ширина эвакуационных выходов из помещений и зданий должна быть не мене 1,2 метра при числе эвакуирующихся через указанные выходы более 15 человек.</p> <p>Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 метра.</p>	<p>Основание: п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.</p> <p>п. 4.2.18 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.</p> <p>ст. 6 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года №123-ФЗ,</p>	01.09.2022	
13.	<p>Размеры запасного эвакуационного выхода группы «Медвежонок» не соответствуют требованиям.</p> <p>Минимальная ширина эвакуационных выходов из помещений и зданий должна быть не мене 1,2 метра при числе эвакуирующихся через указанные выходы более 15 человек.</p> <p>Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 метра.</p>	<p>Основание: п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.</p> <p>п. 4.2.18 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.</p> <p>ст. 6 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года №123-ФЗ,</p>	01.09.2022	
14.	<p>Размеры запасного эвакуационного выхода группы «Звездочка» не соответствуют требованиям.</p> <p>Минимальная ширина эвакуационных выходов из помещений и зданий должна быть не мене 1,2 метра при числе эвакуирующихся через указанные выходы более 15 человек.</p> <p>Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 метра.</p>	<p>Основание: п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.</p> <p>п. 4.2.18 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.</p> <p>ст. 6 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года №123-ФЗ,</p>	01.09.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

*Заведующий по административной хозяйственной части
МАДОУ Детский сад «Теремок» п. Селенгинск МО
«Кабанский район» Республики Бурятия*

Климова Мария Евгеньевна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

(подпись)

Начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы Кабанского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Бурятия (главный государственный инспектор Кабанского района Республики Бурятия по пожарному надзору)

майор внутренней службы Волков И.С.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

(подпись)

* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.