

Начальнику
Отделения надзорной деятельности и
профилактической работы
Кабанского района
Главного управления МЧС России по РБ
Майору внутренней службы
И.С. Волкову

Сопроводительное письмо
об исполнении предписания

Уважаемый Иван Сергеевич!

В исполнении предписания № 77/1/62
об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности
от « 28 » июня 2021 г.

Направляем Вам отчет об исполнении предписания об устранении
нарушений обязательных требований, выявленных в ходе проверки,
проведенной в соответствии с распоряжением органа государственного
контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении
плановой выездной проверки юридического лица, индивидуального
предпринимателя».

Приложение: отчет об исполнении предписания на 4 листах.

Заведующая Муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения Детский сад «Теремок» п. Селенгинск МО
«Кабанский район» Республики Бурятия Ткачева О.Н.

09.02.2022г.



Ткачева О.Н.

ОТЧЕТ
об исполнении предписания об устранении нарушений
обязательных требований

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Теремок» п. Селенгинск МО «Кабанский район» Республики Бурятия, рассмотрев предписание отделения надзорной деятельности и профилактической работы Кабанского района Главного управления МЧС России по РБ об устранении нарушений обязательных требований от «28» июня 2021г. № 77/1/62 (далее - предписание), информирует о мерах, принятых во исполнение указанного предписания.

1. В целях устранения выявленных нарушений обязательных требований муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Детский сад «Теремок» п. Селенгинск МО «Кабанский район» Республики Бурятия выполнено следующее:

- 1) Обеспечено размещение знаков пожарной безопасности «Курение и пользование открытым огнем запрещено» на всех 4-х подъездах здания.
- 2) Приобретено
-средство индивидуальной защиты органов дыхания.
-ручной электрический фонарь.
- 3) Приобретены знаки пожарной безопасности, обозначающие места расположения огнетушителей, ручных пожарных извещателей и нахождение средств индивидуальной защиты, а так же знаки движения, размещенные на путях эвакуации.
- 4) Разработана инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с разделом XVIII правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 года
- 5) Устранены повреждения изоляции в распределительных коробках у эвакуационного выхода медицинского блока и центрального входа в помещение детского сада.
- 6) Отправлено письмо в Районное Управление Образование «О не соответствии размеров эвакуационных выходов в помещении детского сада», на который получен ответ. (Приложение 2)
- 7) Сформирована смета на затраты по замене аварийного освещения и установку ИПР на все эвакуационные выходы

помещения детского сада, а также электрические провода и кабели, шлейфов и соединительных линий пожарной сигнализации в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53315, ГОСТ Р 53325, а именно провода и кабели выполнены из горючего материала кабелем.

8) Произведена замена аварийного освещения в здание детского сада.

9) Ожидается монтаж работ по установке ИПР. Установке сигнального табло, замены кабеля и извещателя ПС.

2. В связи с допущенными нарушениями привлечена к дисциплинарной ответственности: зам по АХЧ Климова М.Е., с данным работникам проведена разъяснительная беседа заведующей Ткачевой О.Н.

3. К отчету об исполнении предписания об устранении нарушений обязательных требований прилагаются следующие копии документов, подтверждающие устранение нарушений:

1. Фотоотчет знака пожарной безопасности «Курение и пользование открытым огнем запрещено» на всех подъездах здания. Счет на оплату с договором.
2. Документ на средство индивидуальной защиты и электронный фонарь. Счет на оплату и договор.
3. Фотоотчет знаков пожарной безопасности, обозначающих места расположения огнетушителей, ручных пожарных извещателей и нахождение средств индивидуальной защиты, а также знаки движения, размещенные на путях эвакуации. Счет на оплату с договором прилагается.
4. Копия инструкции по пожарной безопасности.
5. Фотоотчет устранения повреждения изоляции в распределительных коробках у эвакуационного выхода медицинского блока и центрального входа в помещение детского сада
6. Копия ответа из МКУ «РУО» «О не соответствии размеров эвакуационных выходов в помещении детского сада».
7. Копия сметы расчетов по замене аварийного освещения и установку ИПР на все эвакуационные выходы помещения детского сада, а также электрические провода и кабели, шлейфов и соединительных линий пожарной сигнализации.
8. Счет на оплату договор о замене аварийного освещения.

Итого: 9 документов
(количество)

Заведующая Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Теремок» п. Селенгинск МО «Кабанский район» Республики Бурятия Ткачева Ольга Николаевна.

09.02.2022г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575799

Владелец Ткачёва Ольга Николаевна

Действителен с 16.02.2022 по 16.02.2023